

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Berounská, 212

PSČ, místo: 27351, Unhošť

K.ú., parcelní č.: Unhošť (774499), 115/3

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 237

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 52.0

Velmi
úsporná

B

← 78.0

Úsporná

C

← 104

Méně úsporná

D

← 150

Nehospodárná

E

← 195

Velmi
nehospodárná

F

← 241

Mimořádně
nehospodárná

G

F
218


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 49.1
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.1
- elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.63 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

171 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

241 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

215 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.50 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 23.10.2025

Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Uznávaná kvalifikace 2005
ES
Energetický specialista