

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Berounská, 780
PSČ, místo: 27351, Unhošť
K.ú., parcelní č.: Unhošť (774499), 115/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 442

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 87.5
■ elektřina: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.65 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	143 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	211 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	185 kWh/(m²·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.60 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ey. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 23.10.2025

Podpis: